

## 回 答 書

令和2年7月27日提出の質問に対しまして、下記のとおり回答します。

|            |  |
|------------|--|
| 工 事 (業務) 名 | 令和2年度衛生センター基幹的整備改修事業<br>伊南衛生センター防水及び外壁改修工事 |
|------------|--|

| 質問<br>番号 | 質 問 事 項   | 回 答 欄  |
|----------|---|--|
| 1        | ・既存外壁塗装及び屋上アスファルト防水材は石綿含有調査済みでしょうか。<br>・未調査の場合、調査費を見積書に計上してよろしいでしょうか。 | 1 一部の石綿含有調査は、調査済みです。調査費は計上しないでください。必要な調査は別途行います。 |
| 2        | ・アスファルト防水の仕様を指示してください。(D-1, D-2, 他)                                   | 2 M4AS工法 AS-T1とします。                              |
| 3        | ・ウレタン塗膜防水の仕様を指示してください。(X-1, X-2, 他)                                   | 3 X-1とします。                                       |