

平成29年12月19日

## 回 答 書

平成29年12月18日提出の質問に対しまして、下記のとおり回答します。

工 事 (業務) 名	平成29年度 昭和伊南総合病院 消化器病センター・健診センター改修工事
------------	--

質問書 No,	質 問 事 項	回 答 欄
1	①図面 A-6 に表記されています、機械基礎(2ヶ所)の仕様をご指示ください。	※基礎の厚さは 200mm、無筋、砕石 t=100 その他の仕様は図示のとおり。